



检测报告

项目名称:

废水检测

委托单位:

勤基电路板(深圳)有限公司

单位地址:

深圳市宝安区沙井街道西环工业园民主工业区F区A栋


受检单位:

勤基电路板(深圳)有限公司

报告编写: 朱凤燕



审核: 范江军



签发: 邓乐勇



日期:

2022.07.15

签发人职务职称: 技术负责人 / 高级工程师 / 工程师

深圳市华保科技有限公司



报 告 声 明

- 1、本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
- 2、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效；本报告未加盖 CMA 或 CNAS 章时，仅限于内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 3、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 4、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 5、本报告检测结果只代表检测时的生产工况下的排放状况，排放限值标准由客户提供。
- 6、不可重复性试验、不能进行复检的样品和项目，本公司不受理复检申请，客户应放弃异议权利。
- 7、本报告只对采样/送样样品负检测技术责任。检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果、本机构不承担任何经济和法律責任。
- 8、对本报告有疑议，请在收到报告十五日内与本公司联系。

本公司通讯资料：

深圳市华保科技有限公司

网站：www.hbcma.com

电子邮箱：Huabao@dongjiang.com.cn

注册地址：深圳市南山区科技园北朗山路9号东江环保大楼9楼

沙井实验室：深圳市宝安区沙井镇共和工业大道蚝二共和工业区东江环保沙井处理基地

龙岗实验室：深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号厂房4三楼、四楼

投诉电话：0755-26911239

业务电话：0755-86676046

邮政编码：518055

检测信息

一、检测概况

受检单位	勤基电路板（深圳）有限公司		
受检地址	深圳市宝安区沙井街道西环工业园民主工业区F区A栋		
采样时间	2022年07月04日	分析时间	2022年07月04日~06日
采样人员	高伟明、张开要、刘创森		
本报告检测场所	<input checked="" type="checkbox"/> 沙井实验室 <input type="checkbox"/> 龙岗实验室		
分析人员	高伟明、张开要、刘创森、陈娥莲、南文文、陈析伶、林子苗		

二、检测方法及仪器

检测项目	检测方法名称及编号	仪器型号及名称	最低检出限
pH值	电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260型 便携式pH计	—
悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	ME204E/02型 电子天平	4 mg/L
化学需氧量	重铬酸盐法 HJ 828-2017	SCOD-100型 标准COD消解器	4 mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	UV-1900i型紫外 可见分光光度计	0.025 mg/L
总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 HJ 636-2012		0.05 mg/L
总磷	钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		0.01 mg/L
总铜	电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	ICAP7400型 电感耦合等离子体发射 光谱仪	0.04 mg/L

三、检测结果

单位: mg/L (pH值为无量纲)

检测点位名称	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果	参考排放限值
工业废水 总排放口 (DW001)	无色, 无气味, 无浮油, 液体	—	pH值	7.3	6~9
		WS2270481A 0003	悬浮物	4 (L)	60
		WS2270481A 0001	化学需氧量	7	160
			氨氮	19.7	30
			总氮	20.4	40
		WS2270481A 0002	总磷	0.09	2.0
		WS2270481A 0004	总铜	0.19	1.0

备注: 1、检测结果小于检出限或未检出以“检出限(L)”表示;
2、检测项目的排放限值均依据客户提供的排污许可证列出。

报告结束